

LUFA-ITL GmbH

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
Fax: +49(0431)1228-498
eMail: zentrale@lufa-itl.de www.agrolab.de

LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

GÅRSLEV VANDVÆRK
Niels Middelbo
KRAGHOLMVEJ 5
GÅRSLEV
7080 BØRKOP
DÅNEMARK

Dato 07.09.2013
Kundenr. 10048267
Side 1 af 2

ANALYSERAPPORT 1181601 - 560309

Ordre **1181601 Gårslev Vandværk**
Analyse nr. **560309 Drikkevand**
Prøvens ankomst **03.09.2013**
Prøvetagning **03.09.2013 13:52**
Prøvetager **AL-North Pia Rosendahl Larsen**
Kunde-prøvebetegnelse **Rentvandsafgang**
Formål **Drikkevandskontrol, vandværk**
Omfang **Andet**
Udtagningssted **Gårslev Vandværk**
Gade **Rentvandsafgang**
Postnummer/Sted **Kragholmvej 5**
Anlægs-ID **DK-7080 Børkop**
74665

	Enhed	Resultat	Påvisnings- grænse	Kvantifi- ceringsgr.	Grænse- værdi BEK	Metode
Fysisk-kemisk Parameter						
Temperatur (Feltmåling)	°C	10,6		0		DIN 38404-C4
Sensorisk undersøgelse						
Farve (Feltmåling)		Ingen				DS/EN ISO 7887
Klarhed (Feltmåling)		Klar				visuel
Lugt (Feltmåling)		Ingen lugt				DEV B1/B2
Mikrobiologisk undersøgelse						
Kimtal ved 22°C	CFU/1ml	0		0	50	DS/EN 6222
Kimtal ved 37°C	CFU/1ml	0		0	5	DS/EN 6222
E. coli	CFU/100ml	0		0	0	DIN EN ISO 9308-1
Coliforme bakt.	CFU/100ml	0		0	0	DIN EN ISO 9308-1

Vandet overholder kvalitetskravene i BEK Nr. 1024 af 31/10/2011.

LUFA - ITL Sabine Nørgaard, Tlf. /78775451

Denne elektronisk overførte rapport er kontrolleret og godkendt. Rapporten svarer til kravene i ISO/IEC 17025:2005 og er uden underskrift gældende

Fordelingsliste

GÅRSLEV VANDVÆRK, Niels Middelbo

LUFA-ITL GmbH

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
Fax: +49(0431)1228-498
eMail: zentrale@lufa-itl.de www.agrolab.de

Dato 07.09.2013
Kundenr. 10048267
Side 2 af 2

ANALYSERAPPORT 1181601 - 560309

Testens begyndelse: 03.09.13

Testens afslutning: 07.09.13

Testresultaterne gælder udelukkende for testens genstande. Ved prøver af ukendt oprindelse er en plausibilitetskontrol kun mulig under visse forudsætninger. Mangfoldiggørelse af uddrag af rapporten er ikke tilladt uden vores skriftlige tilladelse.